

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 40/\_\_\_\_\_**

район Сарыарка  
Место составления

20.03.2024 г.  
Время 12:5

**1. Наименование органа контроля и надзора** "Государственное учреждение Управление по чрезвычайным ситуациям района Сарыарка Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 40 от 05.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

МАХМЕТ ҚАСИЕТ ҚУАНДЫҚҰЛЫ - Главный специалист УЧС района Сарыарка  
ЖАЛБЫРОВ ЖАМБОЛАТ ТУРСЫНБАЕВИЧ - Главный специалист УЧС района "Сарыарка" ДЧС г. Астана  
АМЕРКАНОВ ЕРКАНАТ ОМЕРТАЕВИЧ - Главный специалист УЧС района Сарыарка  
ҚАДЫРЖАН МИРАС ТАЛҒАТҰЛЫ - Старший инженер УЧС района "Сарыарка" ДЧС г. Астана

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-лицей-интернат №2 "Дарын" города Астана" управления образования Акмолинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области, г.Астана, район Сарыарка, Сарыарка (Астана), Александра Затаевича (улица), 14.

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области, г.Астана, район Сарыарка, Сарыарка (Астана), Александра Затаевича (улица), 14А.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 15.03.2024 - 20.03.2024**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Места нахождения источников противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) обозначен знаками пожарной безопасности не в соответствии с требованиями документов по стандартизации. У места размещения	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности


	подземного пожарного гидранта указатель не световой или флуоресцентный, отсутствует цифровые значения расстояния в метрах от указателя до гидранта. Основание: п. 1575 Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 (далее – Правил);;	
2	В здании обрешетка чердачных покрытий из горючих материалов не подвергнута огнезащитной обработки. Основание: п. 21 Правил;;	П. ✓ 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На объекте эксплуатируются незакрепленные электроустановочные изделия (розетки в кабинете №112). Основание: пп. 2 п. 86 Правил;;	П. ✓ 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	2. На объекте не проведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, в сроки, установленные требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10949) Основание: п. 87 Правил;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Соединения жил проводов и кабелей не произведено при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (в кабинетах №№ 214, 106, 206, 207). Основание: п. 80 Правил;;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Соединительные и ответвительные коробки не обеспечены защитными крышками (кабинет №110). Основание: п. 82 Правил;;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению. Основание: п. 73 Правил;;	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 2 для одаренных детей, город Астана" управления образования Акмолинской области



№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Места нахождения источников противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) обозначен знаками пожарной безопасности не в соответствии с требованиями документов по стандартизации. У места размещения подземного пожарного гидранта указатель не световой или флуоресцентный, отсутствует цифровые значения расстояния в метрах от указателя до гидранта. Основание: п. 1575 Правил пожарной безопасности утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 (далее – Правил); 1. ;	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Для складского помещений не определен категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с приложением 16 технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности", от 17 августа 2021 года № 405 Основание: п. 17 Правил;;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании обрешетка чердачных покрытий из горючих материалов не подвергнута огнезащитной обработки. Основание: п. 21 Правил;;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Произведено изменения объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) (в комнатах №№ 204, 204, 219, 217, 216, 215, 229, 231, 104); Основание: пп. 5 п. 24 Правил;;	П. 45 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Перепланировка жилых комнат (№ № 204, 204, 219, 217, 216, 215, 229, 231, 104) осуществлена без проектной документации согласно требованиям Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". Основание: п. 16 Правил;;	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Наружные пожарные лестницы сооружений не содержатся в исправном состоянии. Основание: п. 26 Правил;;	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

		объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечен возможностью его свободного открывания изнутри без ключа (выход в комнате №205) Основание: п. 34 Правил;;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	5. Устроено препятствие, сужающее проектный размер эвакуационного выхода (эвакуационный выход у комнаты №205 заставлен мебелью) Основание: пп. 1 п. 36 Правил;;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	На объекте не проведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, в сроки, установленные требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10949) Основание: п. 87 Правил;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	Соединения жил проводов и кабелей не произведено при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (в комнате № 211). Основание: п. 80 Правил;;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
11	Не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению. Основание: п. 73 Правил;;	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности


7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

 Мехмет Ф.З.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением



Приложение на «\_\_» листах

«20» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.